



2015-03-13

## **SBF 127 Information 2015-1**

### **SBF 127:14 Giltighetstid**

Normgruppen har beslutat om en övergångstid för SBF 127:14. Den får tillämpas till och med 2016-12-31.

### **SBF 127:15 Ändringsblad**

Det har framförts synpunkter på de ändrade skyddsklasserna för vissa maskintyper enligt SBF 127 B:15. Normgruppen har den 5 mars bland annat beslutat att ändra skyddsklasserna och tillämpa samma skyddsklasser som i SBF 127 B:14.

Vi har även förtydligat texten i 127:15 avsnitt 3.5.1, 3.5.4 och 3.3.6.

Bifogat finns ”Ändringsblad 1 till SBF 127:15” daterat 2015-03-05

### **SBF 127 Revidering**

Vi kommer att göra en mer genomgående revidering av SBF 127 och SBF 127 B och är tacksamma för synpunkter på nuvarande versioner. Ange vad som bör ändras och gärna ett förslag till ny skrivning samt i vilket avsnitt som ändringen bör göras.

Synpunkterna sänds till [bjorn.bjorkman@svbf.se](mailto:bjorn.bjorkman@svbf.se)

Den reviderade versionen SBF 127:16 beräknas vara klar till årsskiftet.

Sprid gärna denna information till andra som kan vara intresserade.

---

**Brandskyddsföreningen**  
*Normgruppen för SBF 127*  
Björn Björkman  
[bjorn.bjorkman@svbf.se](mailto:bjorn.bjorkman@svbf.se)  
Tfn 08-588 475 17



2015-03-05

## Ändringsblad 1 till SBF 127:14 och 127:15

Vid normgruppens möte 2015-03-05 beslutades att göra följande ändringar i SBF 127:14 och SBF 127:15.

### Följande ändringar görs i SBF 127:14

SBF 127:14 får tillämpas till och med 2016-12-31.

### Följande ändringar görs i SBF 127:15

#### Sid 26 avsnitt 3.5.1 Stycke 5

Släckanläggningens elektriska system, elledningar och kopplingsboxar, ska i minsta möjliga mån integreras med maskinens övriga elsystem.

#### Sid 27 avsnitt 3.5.4 Stycke 1

Centralapparat med tillhörande detektorer, utlösning-anordningar, larmdon, tryckvakt bör strömförsörjas av maskinens eget batteri. Uttaget ska göras före huvudströmbrytaren med separat avsäkring.

#### Sid 15 avsnitt 3.3.6 Sista stycket

Vid brand ska centralapparaten omedelbart aktivera optiska och akustiska larmdon samt utlösa släckmedlet automatiskt när huvudströmen är frånslagen.

### Följande ändringar görs i SBF 127 B:15

Skyddsklassen har för följande maskiner ändrats till Skyddsklass 2.

Sid 5 **Torvmaskin** ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 7 **Traktorgrävare/grävlastare** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 7 **Grävmaskin/materialhanterare** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 8 **Lastare** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 9 **Dumper** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

- Sid 10 **Schaktmaskin** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 10 **Kompaktor** som i huvudsak arbetar med kompaktering av sopor ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 11 **Förbränningsmotordriven truck** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 13 **Industritraktor** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 17 Skyddsklass 5  
Brandsläckare ändras till klass 43A 233B C från klass 34A 233B C.
- Sid 19 Handbrandsläckare ändras till följande:
- Handbrandsläckare med klasser 13A 89B, 27A 144B och 34A 183B får användas på maskiner levererade före 2004-09-01 enligt skyddsklasserna.
- Handbrandsläckare med klassen 34A 233B C får användas på maskiner levererade före 2014-06-01 enligt skyddsklasserna.

---

## **Brandskyddsföreningen**

*Normgruppen för SBF 127*

Björn Björkman

[bjorn.bjorkman@svbf.se](mailto:bjorn.bjorkman@svbf.se)

Tfn 08-588 475 17