



2015-03-05

Ändringsblad I till SBF 127:14 och 127:15

Vid normgruppens möte 2015-03-05 beslutades att göra följande ändringar i SBF 127:14 och SBF 127:15.

Följande ändringar görs i SBF 127:14

SBF 127:14 får tillämpas till och med 2016-12-31.

Följande ändringar görs i SBF 127:15

Sid 26 avsnitt 3.5.1 Stycke 5

Släckanläggningens elektriska system, elledningar och kopplingsboxar, ska i minsta möjliga mån integreras med maskinens övriga elsystem.

Sid 27 avsnitt 3.5.4 Stycke 1

Centralapparat med tillhörande detektorer, utlösning-anordningar, larmdon, tryckvakt bör strömförsörjas av maskinens eget batteri. Uttaget ska göras före huvudströmbrytaren med separat avsäkring.

Sid 15 avsnitt 3.3.6 Sista stycket

Vid brand ska centralapparaten omedelbart aktivera optiska och akustiska larmdon samt utlösa släckmedlet automatiskt när huvudströmen är frånslagen.

Följande ändringar görs i SBF 127 B:15

Skyddsklassen har för följande maskiner ändrats till Skyddsklass 2.

Sid 5 **Torvmaskin** ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 7 **Traktorgrävare/grävlastare** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 7 **Grävmaskin/materialhanterare** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 8 **Lastare** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

Sid 9 **Dumper** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.

- Sid 10 **Schaktmaskin** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 10 **Kompaktor** som i huvudsak arbetar med kompaktering av sopor ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 11 **Förbränningsmotordriven truck** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 13 **Industritraktor** som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.
- Sid 17 Skyddsklass 5
Brandsläckare ändras till klass 43A 233B C från klass 34A 233B C.
- Sid 19 Handbrandsläckare ändras till följande:
- Handbrandsläckare med klasser 13A 89B, 27A 144B och 34A 183B får användas på maskiner levererade före 2004-09-01 enligt skyddsklasserna.
- Handbrandsläckare med klassen 34A 233B C får användas på maskiner levererade före 2014-06-01 enligt skyddsklasserna.

Brandskyddsföreningen

Normgruppen för SBF 127

Björn Björkman

bjorn.bjorkman@svbf.se

Tfn 08-588 475 17